

РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ
ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИСТР НЕДВИЖИМОГО
ИМУЩЕСТВА, ПРАВ НА НЕГО И СДЕЛОК С НИМ

Государственный комитет по имуществу Республики Беларусь

Республиканское унитарное предприятие "Витебское агентство по
государственной регистрации и земельному кадастру"
Оршанский филиал

СВИДЕТЕЛЬСТВО (УДОСТОВЕРЕНИЕ) № 240/1991-662
о государственной регистрации

По заявлению от 23 марта 2023 года № 278/23:1991

в отношении **капитального строения** с инвентарным номером 240/С-130484, расположенного по адресу: Витебская обл., Оршанский р-н, Ореховский с/с, г.п. Ореховск, ул. Ленина, сети электроснабжения, протяженность - 2868.4 м., назначение - Сооружение специализированное энергетики, наименование - Сети электроснабжения

произведена государственная регистрация:

1. создания капитального строения на основании строительства и ввода в эксплуатацию капитального строения;
2. возникновения права собственности на капитальное строение, правообладатель – юридическое лицо, резидент Республики Беларусь Открытое акционерное общество "Оршанский комбинат строительных материалов" (форма собственности - частная).

Приложение: нет.

Примечание: нет.

Свидетельство составлено 24 марта 2023 года

Регистратор *Крепкая Галина Александровна* 1991



М.П.

(подпись)

Лист 1 из 1

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПО ИМУЩЕСТВУ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

на сооружение

Оршанский филиал Республиканского унитарного предприятия "Витебское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру"
(наименование организации по государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним)

Наименование:

Сети электроснабжения

Назначение:

3 08 00 - Сооружение специализированное энергетики

Инвентарный

240/С-130484

номер:

Адрес (место-

Республика Беларусь, Витебская обл., Оршанский р-н, Ореховский с/с, г.п. Ореховск, ул. Ленина, сети электроснабжения

Составлен по

06.04.2022

состоянию на:

Составил

22.03.2023

(дата)

Уполномоченное должностное лицо

22.03.2023

(дата)

Отметки



(инициалы, фамилия)

М.М.Горошкин

(инициалы, фамилия)

А.А.Семашко

1. Общие сведения о сооружении

1.1. Перечень составных элементов сооружения

№ п/п	Литер	Наименование	Страница
1	2	3	4
1	А	Электроснабжение 0,4 кВ	3
2	Б	Электроосвещение наружное	7
3	В	Электроснабжение 10 кВ	11

1.2. Общие характеристики сооружения

Наименование характеристики и ее единица измерения	Значение характеристики
1	2
1. Вид инженерной сети	Сеть электроснабжения
2. Год постройки	2008
3. Дата приемки в эксплуатацию	14.07.2008
4. Протяженность линейного сооружения, м	2868.4
5. Рабочее напряжение	-
6. Физический износ, %	56
7. Количество опор, шт.	35
8. Протяженность подземной прокладки, м	2868.43

1.3. Сведения о стоимости

Вид стоимости	Дата определения	Стоимость, руб.	Документ о стоимости
1	2	3	4
Остаточная стоимость	01.03.22	214093.43	Справка о балансовой принадлежности и стоимости объекта недвижимого имущества ОАО "Оршанский комбинат строительных материалов" от 03.03.2022 № 111/4

1.4. Сведения о земельных участках

Кадастровый номер	Площадь, га
1	2
223656200001000209	4.0806
223685090501000020	0.0001
223685090501000021	0.0001
223685090501000023	0.0001
223685090501000022	0.0001
223685090501000024	0.0001
223685090501000025	0.0001
223685090501000026	0.0001
223685090501000027	0.0001

2. Характеристики составных (конструктивных) элементов сооружения

№ п/п	Литер	Наименование	Характеристики
1	2	3	4

№ п/п	Литер	Наименование	Характеристики
1	A	Электроснабжение 0,4 кВ	Рабочее напряжение: 0,4 кВ; Количество кабелей: 52 шт.; Протяженность подземной прокладки: 787,91 м; Длина кабеля: 1768,08 м; Способ прокладки (установки): Подземный в грунте; Протяженность линейной сети: 787,91 м; Вид инженерной сети: Сеть электроснабжения; Физический износ: 56 %
1.1	-	Кабель	Марка: АBB6Шв4х95; Границы: От КТПНУ630 до административно-бытовой корпус; Способ прокладки (установки): Подземный в грунте; Длина: 274,48 м; Протяженность: 137,24 м; Количество: 2 шт.
1.2	-	Кабель	Марка: АBB6Шв4х240; Границы: От КТПНУ630 до УЗ.1; Способ прокладки (установки): Подземный в грунте; Длина: 3,30 м; Протяженность: 1,10 м; Количество: 3 шт.
1.3	-	Кабель	Марка: АBB6Шв4х35; Границы: От КТПНУ630 до УЗ.1; Способ прокладки (установки): Подземный в грунте; Длина: 3,30 м; Протяженность: 1,10 м; Количество: 3 шт.
1.4	-	Кабель	Марка: АBB6Шв4х16; Границы: От КТПНУ630 до УЗ.3; Способ прокладки (установки): Подземный в грунте; Длина: 137,65 м; Протяженность: 27,53 м; Количество: 5 шт.
1.5	-	Кабель	Марка: АBB6Шв4х95; Границы: От КТПНУ630 до ШР1; Способ прокладки (установки): Подземный в грунте; Длина: 45,88 м; Протяженность: 45,88 м; Количество: 1 шт.
1.6	-	Кабель	Марка: АBB6Шв4х240; Границы: От УЗ.1 до ШР2; Способ прокладки (установки): Подземный в грунте; Длина: 81,74 м; Протяженность: 40,87 м; Количество: 2 шт.
1.7	-	Кабель	Марка: АBB6Шв4х35; Границы: От УЗ.1 до КНС; Способ прокладки (установки): Подземный в грунте; Длина: 25,23 м; Протяженность: 25,23 м; Количество: 1 шт.
1.8	-	Кабель	Марка: АBB6Шв4х16; Границы: От УЗ.3 до ШР3; Способ прокладки (установки): Подземный в грунте; Длина: 16,03 м; Протяженность: 16,03 м; Количество: 1 шт.
1.9	-	Кабель	Марка: АBB6Шв4х16; Границы: От УЗ.3 до УЗ.6; Способ прокладки (установки): Подземный в грунте; Длина: 240,24 м; Протяженность: 60,06 м; Количество: 4 шт.
1.10	-	Кабель	Марка: АBB6Шв4х16; Границы: От КПП до КНС; Способ прокладки (установки): Подземный в грунте; Длина: 243,36 м; Протяженность: 121,68 м; Количество: 2 шт.
1.11	-	Кабель	Марка: АBB6Шв4х16; Границы: От УЗ.8 до ПУ4.1; Способ прокладки (установки): Подземный в грунте; Длина: 41,36 м; Протяженность: 41,36 м; Количество: 1 шт.
1.12	-	Кабель	Марка: АBB6Шв4х16; Границы: От УЗ.8 до ШР1; Способ прокладки (установки): Подземный в грунте; Длина: 5,88 м; Протяженность: 1,47 м; Количество: 4 шт.